

GEALAN - Informe de ensayo

Clasificación

Número de ensayo: **20230824**

Tenedor: **GEALAN Fenster Systeme GmbH**
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Deutschland


Descripción: **Ventana Corredera 74 mm**

Esquema: **1-hoja Esquema A**

Medidas: **1230 x 1480 mm**

Fabricante: **GEALAN Technikum**

Cuerpo de prueba:



Resultado:

Fuerzas de maniobra según EN 13115	Clase	1
permeabilidad al aire según EN 12207	Clase	2-3
Estanqueidad al agua según EN12208	Clase	7A
Resistencia al Viento según EN 12210	Clase	C5

Validez: Sin limite de tiempo.

Al usarlo, es importante asegurarse de que los conceptos básicos estén actualizados y que el producto sea conforme.

La base de la prueba es DIN EN 14351-1:2006+A2:2016-09 y las versiones nacionales correspondientes.

Nota: Prueba de desarrollo, la producción difiere del manual técnico.

Oberkotzau a, 24/ August 2023
Ort, Datum


Prüfer: N. Ranzinger

